

BRØNDERSLEV SPILDEVAND A/S
Enggårdsvej 15
9700 Brønderslev

Brønderslev Kommune
Natur og Miljø
Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
+4599454545
Raadhus@99454545.dk
www.bronderslev.dk

Pernille Emilie Kvesel
+4599455056
PKVE@99454545.dk

11. december 2024
Sagsnr.: 06.01.05-P19-12-22

Tilladelse til nedsivning af skyllevand fra Vestre Vandværk, Brønderslev

I henhold til ansøgning fra den 27. august 2024, meddeler Brønderslev Kommune hermed tilladelse til nedsivning af skyllevand fra returskylning af filter på Vestre Vandværk, Hybjergvej 173, 9700 Brønderslev, matr.nr. 34b og 35a, Ø. Hjermitslev By, Tolstrup.

Tilladelsen er givet på nedenstående vilkår:

1. Tilladelsen gives på grundlag af forudsætningerne beskrevet i afsnittet "Grundlaget for kommunens afgørelse". Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes senest 1 år efter denne tilladelses dato.
2. Tilladelsen gælder nedsivning af ca. 60 m³ skyllevand i døgnet og nedsivning af ca. 20.000 m³ skyllevand pr. år.
3. Skyllevandet skal forinden nedsivning bundfældes i en skyllevandsbeholder. Ophobet slam i skyllevandsbeholderen skal oprenses efter behov og bortskaffes efter Brønderslev Kommunes retningslinjer.
4. Skyllevandet skal ledes til nedsivning i eksisterende nedsivningsanlæg, hvor der etableres overløb til nyt nedsivningsbassin.
5. Bassinet skal placeres på matr.nr. 35a, Ø. Hjermitslev By, Tolstrup.
6. Bassinet skal dimensioneres ud fra den tilladte vandmængde og jordbundens beskaffenhed således, at der ikke opstår overfladisk afstrømning eller gener i øvrigt.

Lovgrundlag

Sagen behandles i henhold til:

- § 19 i Miljøbeskyttelsesven, jf. lovbekendtgørelse nr. 928 af 28. juni 2024
- § 38 i Spildevandsbekendtgørelsen, Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 532 af 27. maj 2024

Grundlaget for kommunens afgørelsen


Beskrivelse af sagen

Brønderslev Forsyning har den 27. august 2024 fremsendt ansøgning om tilladelse til at nedsive skyllevand fra Vestre Vandværk, Brønderslev pga. udvidelser af eksisterende vandværk beliggende Hybjergvej 173, 9700 Brønderslev. Ansøgning er vedlagt kort over placering af nyt nedsivningsbassin, som etableres som supplement til det eksisterende nedsivningsanlæg. Ansøgningen er også vedlagt notat vedr. dimensionering af bassinet. Det supplerende nedsivningsbassin etableres som følge af en øget indvinding af vand fra 470.000 m³ råvand til 750.000 m³ råvand, hvilket giver en øget skyllevandsmængde fra 10.000 m³/år til 20.000 m³/år.

I henhold til notat fra NIRAS A/S fra 2017 er arealet omkring det eksisterende anlæg egnet til nedsivning af skyllevand.

Jf. dimensioneringsnotatet og ansøgningen laves det nye nedsivningsbassin som et lavt tørt bassin med en dybde på 0,5 m på matr.nr. 35a, Ø. Hjermitslev By, Tolstrup, som Brønderslev Vand har overtaget. Bassinet er dimensioneret til ca. 2000 m², og jorden fra udgravningen benyttes til at lave en lille jordvold op mod vejen.

I ansøgningen er det angivet at skyllevandet inden nedsivning henstår i skyllevandsbeholder, hvor suspenderede stoffer bundfældes. Det afklarede skyllevand ledes derfra til nedsivning i mængder af 65 m³ pr. døgn.



Figur 1 Placering af det nye nedsivningsbassin vest for det eksisterende nedsivningsanlæg

Brønderslev Kommunes bemærkninger

Området, hvor skyllevandet nedsives, er beliggende i et område med drikkevandsinteresse, men udenfor område med særlige drikkevandsinteresser. Nærmeste vandboring er DGU nr. 16.431 som ligger 145 m nordøst fra det nye nedsivningsbassin.

Skyllevandet indeholder i princippet det samme, som grundvandet der pumpes op, og der vil derfor som udgangspunkt ikke være det store problem i at nedsive skyllevandet. Dog vil skyllevandet indeholde en højere koncentration af det stoffer, som frafiltreres i vandværks-filtrene. Det drejer sig bl.a. jern, mangan og arsen. Det er dog Brønderslev Kommunes vurdering, at en stor del af disse stoffer, fjernes med bundfaldet og ellers binder sig ret hurtigt i jorden i nedsivningsbassinet. Det er vurderingen, at nedsivning af skyllevandet kan ske uden risiko for påvirkning af grundvand hvis de stillede vilkår overholdes.

Tilladelsen kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes jf. Miljøbeskyttelseslovens § 20.

Såfremt der er spørgsmål vedrørende denne tilladelse, er I velkommen til at kontakte mig på ovenstående adresse eller telefonnummer.

Høring

Udkast til tilladelsen har været i høring hos Brønderslev Forsyning. Der var ingen bemærkninger.

Klage og søgsmål

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af ansøger og enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige institutioner og interesseorganisationer.

Klagefristen er 4 uger efter afgørelsens- /offentliggørelsesdato. Tilladelsen offentliggøres på kommunes hjemmeside den 11. december 2024. Du klager via Klageportalen, som findes på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængeligt for myndigheden i Klageportalen. En klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet er pålagt et klagegebyr. Gebyret er på 900 kr. for privatpersoner. Virksomheder og organisationer skal betale 1800 kr. Betalingen af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller giroindbetaling. Hvis gebyret ikke betales inden for en fastsat frist, afvises klagen.

Klagegebyret tilbagebetales, hvis:

- Klagesagen føres til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves
- Klager for helt eller delvist medhold i klagen
- Klager afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi, klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevarerklagenævnets kompetencer.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportene, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen, i dette tilfælde Brønderslev Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Eventuel klage skal være modtaget senest 8. januar 2025. Ansøger vil modtage besked, hvis tilladelsen påklages.

Eventuelle klager over godkendelser har ikke opsættende virkning. Dette indebærer dog ingen begrænsninger i klagemyndighedens adgang til eventuelt at ændre eller ophæve godkendelse, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 96.

For yderligere information henvises til Miljø- og Fødevarerklagenævnets hjemmeside, der kan tilgås via Nævnenes hus – www.naevneneshus.dk

Miljø- og Fødevarerklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Søgsmål til prøvelse af afgørelses lovlighed skal være anlagt inden 6 måneder efter klagefristens udløb eller hvis afgørelsen påklages inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101.

Med venlig hilsen

Pernille Emilie Kvesel

Miljøsagsbehandler

Natur og Miljø

Kopi til:

Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk