


SIGNATURFORKLARING:

| | | | |
|--|---------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Kompensator | | Turbiditetmåler |
| | Motorbetjent ventil | | Iltmåler |
| | Trykreguleringsventil | | Ledningsevнемåler |
| | Sikkerhedsventil / Tryk Vakuum ventil | | Temperaturmåler |
| | Vakuumbryder | | pH-måler |
| | Kontraventil | | Modtagerbrønd |
| | Magnet ventil | | Luftfilter |
| | Manometer | | Prøvehane |
| | Niveaumåler | | Tragt med afløb for prøvemand |
| | Pressostat | | Vand på gulv føler |
| | Tryktransmitter | | UV-anlæg |
| | Kapselblæser/kompressor | | Storzkobling |
| | Hastighedsreguleret pumpe | | Lyddæmper |
| | Holdeventil | | Ultralyd niveau måler |
| | Håndbetjent skydeventil | | Bygningskonturer |
| | Håndbetjent butterflyventil | | Lys i beholder |
| | Håndbetjent kugleventil | | |
| | Flowmåler | | |
| | VA lufflowmåler | | |
| | Pneumatisk aktuator | | |

Brøndersløv Vandværk



Bemærk: Ikke alle ventiler og funktioner er vist

Systemdiagram

| | | | | | | |
|-----------|----------------------------------|------------|--------|------------|------|---|
| Cad File: | Brøndersløv VV Systemdiagram.dwg | Udf.: MVES | Kont.: | Godk.: MLH | Mål: | C |
|-----------|----------------------------------|------------|--------|------------|------|---|

Bilag SAB 3 - Systemdiagram

| | | | | | |
|--------|----------------------|-----------|-------------------|---------|----------|
| Udgave | Beholdelse/Revision | Dato | Udført | Kontrol | Godkendt |
| Sag: | Brøndersløv Vandværk | Sag nr.: | 10420520 | | |
| Emne: | Systemdiagram | Dato: | 12. november 2024 | | |
| | | Tegn nr.: | | | Rev.: |

INGENIØR: **NIRXAS**

Ceres Allé 3
8000 Århus C

Telefon 7660 2600
Telefax 7630 0130